

KALDEWEI

KALDEWEI SCHWALLEINLAUF MIT ÜBERLAUFFUNKTION

Der **TÜV Rheinland LGA** untersuchte den Kaldewei Schwalleinlauf mit Überlauffunktion.

Geprüft wurde nach **DIN EN 274**: Prüfung von Ablaufgarnituren.

Demnach erfüllt das Produkt die Anforderungen der **DIN EN 274**.



Prüfbericht

Nr. 7310342-01

Datum: 19. Juli 2010

Test report

No. 7310342-01

Date: 19 July 2010

Hersteller:

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen

Manufacturer:

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen

Inhalt des Auftrages:

Prüfung von Ablaufgarnituren nach DIN EN 274

Contents of order:

Test of a waste fittings according to DIN EN 274

Prüfstücke:

Ablaufgarnitur für Badewannen
Ø 52 mm x DN 40 / 50
aus Polypropylen
Modell 5975

Test samples:

Waste fitting for baths
Ø 52 mm x DN 40 / 50
made of polypropylene
Model 5975

Zusammenfassung:

Alle Anforderungen erfüllt.

Der im Überlaufkörper integrierte Wasserzulauf war nicht Gegenstand der Prüfungen nach DIN EN 274.

Dieser ist entsprechend DIN 1988 bzw. EN 1717 bauseitig abzusichern.

Siehe auch Einbauanleitung, Abschnitt 'Bauseitiger Anschluss'

Summary:

All requirements fulfilled.

The water intake which is integrated in the overflow body has not been part of the tests according to DIN EN 274.

This has to be protected according to DIN 1988 respectively EN 1717 when the installation is erected.

See section 'Connection by customer' of the installation instructions also.

Anlagen:

- 1 Abbildung Aufbauübersicht
- 1 Produktübersicht der Badewannen
- 1 Zeichnung mit Werkstoffangaben
- 1 Foto Prüfanordnung (simulierter Einbau)

Enclosures:

- 1 Figure overview
- 1 Overview of baths
- 1 Drawing with designation of the materials
- 1 Picture test arrangement (simulated installation)

Dieser Prüfbericht ist gültig bis 31. Juli 2015.

This test report is valid until 31 July 2015.